



Městský úřad Lysá nad Labem

Stavební úřad

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Spis. zn.: SÚ/39778/2013/Hav
Č.j.: SÚ/44048/13/Hav
Vyřizuje: Ing. Magdalena Havlíková, tel.: 325 510 228
E-mail: magdalena.havlikova@mestolysa.cz
IDDS:: 5adasau

Lysá nad Labem, dne 16.7.2013

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Městský úřad Lysá nad Labem, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 21.6.2013 podal

Obec Stratov, IČO 239828, Stratov 90, 289 22 Stratov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Veřejné osvětlení lokality "Za Radostí II"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 349/6, 358/4, 404/1, 404/81, 405/4 v katastrálním území Stratov provedené podle stavebního povolení ze dne 7.2.2013 č.j.SÚ/6336/13/Hav.

Vymezení účelu užívání stavby:

- veřejné osvětlení místní komunikace - rozšíření sítě VO v obci Stratov
- kabely CYKY J 4x16 v chrániče Kopoflex D40 v celkové délce 495m
- 11ks svítidel ARC s halogenid. výbojkou upevněno na výložníku bezpaticového stožáru v 6,0m (6,8m), rozteč 46m

umístění: na severní straně nově budované pozemní komunikace "Za Radostí II"

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 4. července 2013 (čtvrtek) s tímto výsledkem:

- Stavba byla provedena v souladu s vydaným rozhodnutím č.j.SÚ/6336/13/Hav ze dne 7.2.2013 a ověřené projektové dokumentace.
- Stavebník předložil geodetické zaměření skutečného provedení stavby, které zpracovala Geodézie Kolín a ověřil Ing. Jan Friedrich – úředně oprávněný zeměměřičský inženýr dne 12.6.2013 pod č. 132/13
- Stavba byla provedena v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů.
- Bylo vyhověno obecným požadavkům na výstavbu

Odůvodnění:

Dne 21.6.2013 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 30.6.2013. Stavební úřad provedl dne 4. července 2013 (čtvrtek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk – souhlas do protokolu
- Městský úřad Lysá nad Labem – odbor životního prostředí – souhlas do protokolu

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
stavební úřad
289 22 Lysá nad Labem


Ing. Magdalena Havlíková
referent stavebního úřadu

Obdrží:

Obec Stratov, IDDS: k25au93

sídlo: Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

sídlo: Tyršova č.p. 1811, 288 02 Nymburk 2

Městský úřad Lysá nad Labem, IČO 239402, odbor životního prostředí, IDDS: 5adasau

sídlo: Husovo náměstí č.p. 23, 289 22 Lysá nad Labem