



Městský úřad Lysá nad Labem

Odbor výstavby a územního plánování

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Spis. zn.: MULNL-SÚ/43325/2024/Ště
Č. j.: MULNL-SÚ/75433/2024/Ště
Vyřizuje: Ing. Vendula Štěpánková, tel.: 325 510 201
E-mail: vendula.stepankova@mestolysa.cz
IDDS: 5adasau

Lysá nad Labem, dne 31.7.2024

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 330 odst. 1 tohoto zákona, k žádosti, kterou dne 15.5.2024 podala

Obec Stratov, IČO 00239828, Stratov 90, 289 22 Stratov

(dále jen "žadatel"), vydává vyjádření k trvání zkušebního provozu stavby vodního díla

Úpravna vody Stratov

(dále jen "záměr") na pozemku parc.č. 396/7 v k.ú. Stratov.

Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí vydal dne 13.12.2021 pod spis.zn. OVŽP/74898/2021/Ště, č.j. MULNL-OVŽP/103424/2021/Ště rozhodnutí, kterým prodloužil platnost stavebního povolení vydaného Městským úřadem Lysá nad Labem, Odbor životního prostředí, dne 18.3.2019 pod spis zn. ŽP/75401/2018/Ště, č.j. MULNL-ŽP/10615/2019/Ště. Předmětem stavebního povolení byly stavební úpravy stavby úpravny vody a nařízení zkušebního provozu stavby úpravny vody dle požadavku Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, pracoviště Nymburk. Byl požadován zkušební provoz v délce minimálně 6 měsíců.

Uvedenými rozhodnutími byla stanovena doba na dokončení stavebních úprav stavby úpravna vody a na provedení zkušebního provozu. Vše má být dokončeno do 29.12.2026.

Dne 19.10.2023 jste oznámili zahájení zkušebního provozu. Dne 15.5.2024 jste oznámili, že zkušební provoz ještě trvá, protože potřebujete nastavit režim v letním období, kdy je zvýšený odběr vody.

Vzhledem k tomu, že byl stanoven požadavek na minimální dobu trvání zkušebního provozu orgánem ochrany veřejného zdraví na 6 měsíců a termín dokončení stavby včetně provedení zkušebního provozu na 29.12.2026, stavební úřad konstatuje, že probíhající zkušební provoz je stále v souladu se zájmy ochrany veřejného zdraví a v souladu s vydaným stavebním povolením za podmínky, že žadatel bude zkušební provoz provádět dle pokynů orgánu ochrany veřejného zdraví.

Po ověření funkčnosti a vlastností úpravny vody podejte se souhlasem orgánu ochrany veřejného zdraví žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí. K žádosti přiložte vyhodnocení zkušebního provozu. Zkušební provoz bude ukončen vydáním kolaudačního rozhodnutí.

Poučení:

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas stavebního úřadu vydaný podle stavebního zákona.

Ing. Vendula Štěpánková
vedoucí Odboru výstavby a územního plánování
oprávněná úřední osoba
[otisk úředního razítka]

Obdrží:

účastníci (doručenky)

Obec Stratov, IDDS: k25au93

sídlo: Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem

dotčené orgány

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, pracoviště Nymburk, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2