

Od: Petr Růžička <petr.ruzicka@artendr.cz>
Odesláno: středa 18. listopadu 2020 13:42
Komu: starosta.stratov@tiscali.cz
Kopie: Marek Semerád
Předmět: vodovod-žádost o dotaci

Dobrý den pane starosto,
připomínám se se žádostí o zaslání přístupových údajů do AIS SFŽP, pokud chcete žádat o dotaci na SFŽP. Jinak v kostce porovnání možností dotace ze SFŽP a MZe.

SFŽP:

max. 3mil. Kč

80% na zdroj a technologii ÚV při akutním nedostatku pitné vody nebo špatné kvality pitné vody (dokládá se vyhláškou o omezení spotřeby, doklady o zajištění náhradního zásobování, laboratorním rozbořem, odborným posudkem), zdroj musí být napojen na rozvod vody do obce

70% na zdroj a technologii ÚV při budoucím nedostatku pitné vody nebo špatné kvality pitné vody (dokládá se vyhláškou o omezení spotřeby, doklady o zajištění náhradního zásobování, laboratorním rozbořem, odborným posudkem), zdroj musí být napojen na rozvod vody do obce

60% na průzkumný vrt (pokud není zdroj napojen na vodovod)

do způsobilých výdajů patří stavební práce, dodávky technologie, odborný posudek, PD, VŘ
zde by se mohlo teoreticky žádat o 3mil. Kč

MZe:

60% pro Vaši obec (počty obyvatel 501-1000) na výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích
do způsobilých výdajů patří stavební práce, dodávky technologie

zde by mohlo teoreticky žádat o 3,9mil. Kč

Děkuji za informaci.

S pozdravem
Petr Růžička

Ing. Petr Růžička
Projektový manažer
Tel.: 605 449 697
Email: petr.ruzicka@artendr.cz